

Broj: 594/25  
Od: 24.12.2025



**PLAN ZAŠTITE OD POŽARA**  
za objekat Društveni dom u Konjicu,  
smještenog na adresi Varda bb, 88400 Konjic

U Sarajevu, decembar 2025. godine

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), Metodologije za izradu procjene ugroženosti od požara („Službene novine FBiH“, broj 8/11), a na osnovu Rješenja br. UPI/03-19-2-752/25 od 18.07.2025. godine izdatog od strane Federalnog Ministarstva prostornog uređenja, sačinjen je i zahtjeva Naručioca za „Usluge izrade Plana zaštite od požara“ u izradi projekta AS Inspekt d.o.o. Sarajevo, angažuje radni tim:

**TIM ZA IZRADU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA**

| Ime i prezime       | Stručna sprema   | Potpis: |
|---------------------|------------------|---------|
| 1. Senid Osmanković | MA dipl.ing.maš. |         |
| 2. Mirsad Zukaničić | dipl.ing.arh.    |         |
| 3. Rusmir Jahić     | MA sig. i pomoći |         |
| 4. Srđan Drašković  | dipl.ing.el.     |         |

Plan zaštite od požara za Društveni dom u Konjicu, smješten u ul. Varda bb u Konjicu, urađen je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih su dva (2) primjerka dostavljena naručitelju, u printanoj formi, a jedan (1) primjerak je uložen u arhivu AS Inspekt d.o.o. Sarajevo. Procjena ugroženosti od požara ima 22 (dvadeset dvije) numerisane stranice. Umnožavanje i tehnička obrada izvršena je u AS Inspekt d.o.o. Sarajevo.

**Direktor**  
**Rusmir Jahić**  
*Magistar sigurnosti i pomoći*

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
MINISTRY OF SPATIAL PLANNING OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Broj: UPI/03-19-2-752/25  
Sarajevo, 18.7.2025. godine.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja postupajući po zahtjevu pravnog lica AS Inspekt d.o.o., sa sjedištem na adresi ul. Stupska br. 45, Sarajevo, Ilidža, u postupku izdavanja rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, a na osnovi člana 37. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), člana 13. Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 104/18) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), d o n o s i

#### R J E Š E N J E

1. UTVRĐUJE SE da, AS Inspekt d.o.o., sa sjedištem na adresi ul. Stupska br. 45, Sarajevo, Ilidža, ispunjava uslove za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, i to:
  - izrada procjene ugroženosti od požara,
  - izrada plana zaštite od požara,
  - izrada elaborata zaštite od požara,
  - izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
  - izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
  - izrada općih akta zaštite od požara,
  - izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
  - izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
2. Imenuju se stručne osobe koje su odgovorne za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1. ovoga rješenja, i to:
  - Mirsad Zukančić, dipl.inž.arh.,
  - Senid Osmanković, magistar maš. - dipl.inž.maš.,
  - Rusmir Jahić, magistar sigurnosti i pomoći.
3. Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period od 4 (četiri) godina.
4. Pravno lice iz tačke 1. ovoga rješenja dužno je u roku od 8 dana od dana nastale bilo kakve promjene zatražiti izmjenu rješenja ako su se naknadno promijenili podaci na osnovu kojih je izdato rješenje.
5. Pravno lice iz tačke 1. ovoga rješenja dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje klauzule pravosnažnosti 30 dana nakon prijema rješenja.

#### O b r a z l o ž e n j e

Dana 12.6.2025. godine, firma AS Inspekt d.o.o., podnijela je ovom Federalnom ministarstvu zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od požara definisanih članom 6. stav 1. tač., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., Pravilnika o

kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/13 i 104/18).

Članom 5. Pravilnika., propisano je da Stručne poslove iz oblasti zaštite od požara koji su utvrđeni članom 6. tač. 1. do 9. pravilnika, može obavljati i izdavati odgovarajuća dokumenta i isprave, pravno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. da u stalnom radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenika, koji ima završen sedmi stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sljedećih struka:
  - građevinarstva ili arhitekture,
  - mašinstva,
  - elektrotehnike ili hemije ili zaštite od požara ili tehnologije ili fizike ili rudarstva ili šumarstva ili sigurnosti.
2. da zaposlenici iz tačke 1. ovog člana, imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci i zaključene ugovore o radu sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, od kojih zaposlenici struka utvrđenih:
  - u tački 1) alineja 1., 2. i zaposlenici iz alineje 3. ovog člana koji su elektrotehničke struke, moraju imati položen stručni ispit u struci iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, u skladu sa propisima koji uređuju polaganje tog ispita,
  - u tački 1) alineja 3. ovog člana, koji neposredno obavljaju stručne poslove iz člana 6. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika, moraju imati položen stručni ispit iz oblasti protiveksplozijske zaštite, prema važećim propisima u Bosni i Hercegovini.
3. da posjeduje poslovni i laboratorijski prostor koji ispunjava odgovarajuće građevinske, tehničke i druge uvjete potrebne za obavljanje stručnih poslova u okviru registrovane djelatnosti.

Članom 6. Pravilnika., propisani su poslovi iz oblasti zaštite od požara, i to:

1. izrada procjene ugroženosti od požara,
2. izrada plana zaštite od požara,
3. izrada elaborata zaštite od požara,
4. izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5. izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6. izrada općih akta zaštite od požara,
7. izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
8. izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9. laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim, međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).

Članom 12. stav 2. Pravilnika., propisano je da ministarstvo dostavlja spis predmeta pravnog lica Federalnoj upravi civilne zaštite, radi pribavljanja mišljenja.

U skladu sa odredbama člana 37. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) i člana 12. Pravilnika., ovo Federalno ministarstvo je pribavilo mišljenje Federalne uprave civilne zaštite broj: 05-02-2-300/2025 od 14.7.2025. godine, u kojem se navodi da podnosioc zahtjeva

ispunjava uslove u postupku izdavanja rješenja za poslove iz oblasti zaštite od požara utvrđenih članom 6. stav (1) tač. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 104/18).

Slijedom naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, u roku od 30 dana od dana prijema istog.



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Federalna uprava civilne zaštite,  
ulica Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo - Ilidža,
3. Evidenciji i
4. a/a.

## SADRŽAJ

|             |                                                                      |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>UVOD.....</b>                                                     | <b>7</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA .....</b>                          | <b>7</b>  |
| II.1.       | OSNOVNE MJERE ZAŠTITE.....                                           | 7         |
| II.2.       | ORGANIZIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA .....                                | 9         |
| II.3.       | OBRAZOVNE AKTIVNOSTI.....                                            | 9         |
| II.4.       | FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA .....                                 | 10        |
| II.5.       | KONTROLA SPROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA .....                   | 10        |
| II.6.       | OBJEKTI I PROSTORI.....                                              | 11        |
| <b>III.</b> | <b>ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA .....</b>                          | <b>11</b> |
| III.1.      | MJESNA VATROGASNA JEDINICA.....                                      | 11        |
| <b>IV.</b>  | <b>POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA.....</b>                                | <b>12</b> |
| IV.1.       | MJESTO I NAČIN PRIJEMA SIGNALA I INFORMACIJE O NASTALOM POŽARU ..... | 12        |
| IV.2.       | POŽARI KARAKTERISTIČNIH PROSTORA I POSTROJENJA.....                  | 14        |
| IV.3.       | POSTUPAK POSLE GAŠENJA POŽARA .....                                  | 17        |
| <b>V.</b>   | <b>ZAKLJUČAK IZ PROCJENE UGROŽENOSTI – POSTUPANJE U PLANU .....</b>  | <b>17</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>LITERATURA I TEHNIČKI PROPISI.....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>VII.</b> | <b>GRAFIČKI PRILOZI .....</b>                                        | <b>22</b> |

Na osnovu člana 22, stav 3 Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 64/09), a u skladu sa odredbama o određivanju nadležnog organa za donošenje opšteg akta o preduzimanju mjera za provođenje i unapređenje zaštite od požara, Upravni odbor Ustanove Društvenog doma u Konjicu, svojom Odlukom br. \_\_\_\_\_ od: \_\_\_\_\_ 2025. godine donosi

## **PLAN ZAŠTITE OD POŽARA**

### **I. UVOD**

U cilju organizacije i sprovođenja zaštite od požara u Društvenom domu u Konjicu (u daljem tekstu Društveni dom), ovaj Plan zaštite od požara je obavezujući akti za Društveni dom u Konjicu.

Podloge za izradu Plana zaštite od požara su podaci dobijeni obilaskom i pregledom objekta, te pripadajućih postrojenja i instalacija, kao i podaci dobijeni iz onog dijela projektne dokumentacije koja je stavljena na uvid. U skladu sa zaključcima iz Procjene ugroženosti, planirano je organizovanje i sprovođenje preventivnih mjera zaštite kojima će se spriječiti nastanak požara i eksplozije, obezbjediti pravovremeno otkrivanje i dojava požara, obezbjediti uslovi za efikasnu evakuaciju ljudi i spašavanje materijalnih dobara. Zavisno od stepena, vrste i obima opasnosti, planirana su sredstva i oprema za gašenje početnih požara, te organiziranje akcije gašenja požara. Informacije i obrazovanje zaposlenih iz domena zaštite od požara čine značajan segment u sprovođenju mjera zaštite od požara, pri čemu Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara predstavljaju osnov za sticanje znanja iz ove oblasti.

U cilju podizanja osnovnog nivoa zaštite od požara, Procjenom ugroženosti od požara su predviđene mjere sanacije uočenih nedostataka, koje će se realizovati u skladu sa materijalnim mogućnostima i prema utvrđenom redoslijedu otklanjanja nedostataka.

Plan zaštite od požara je sačinjen na osnovu parametara obuhvaćenih sljedećim elementima:

- Uvid u stanje objekta, postrojenja i instalacija.
- Uvid u ispitnu dokumentaciju opreme i instalacija za gašenje požara.
- Uvid u ispitnu dokumentaciju električnih instalacija.

Objekat koji je predmet plana je u vlasništvu Općinskog vijeća Općine Konjic. Isti je smješten centralnom dijelu Općine Konjic, pored rijeke Neretve na adresi Varda bb u Konjicu.

### **II. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **II.1. OSNOVNE MJERE ZAŠTITE**

1. Procjenom ugroženosti od požara u objektu Društvenog doma, utvrđuju se mjere i poslovi zaštite od požara koje je obavezno poduzimati i sprovoditi.
2. Cilj donošenja Plana je otklanjanje potencijalnih opasnosti po nastanak požara, pravovremeno otkrivanje požara, sprečavanje širenja, njegovo gašenje, te spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.
3. Na osnovu Procjene ugroženosti od požara za objekat Društvenog doma, utvrđuju se:
  - osnovne mjere zaštite od požara.
  - organizacija zaštite od požara.

- sistem veza i obavještanja u slučaju pojave požara.
  - postupak u slučaju požara.
  - način rukovođenja akcijom gašenja požara i spašavanja zaposlenika ugroženih požarom.
  - tehnička oprema i sredstva za gašenje požara i način obezbjeđenja potrebne vode za gašenje.
  - način obezbjeđenja požarnih puteva, prolaza i prilaza.
  - mjere unapređenja zaštite od požara.
  - obrazovne aktivnosti iz domena zaštite od požara.
  - način i izvori finansiranja zaštite od požara i
  - mjere obezbjeđenja izvršenja Plana.
4. Mjere zaštite od požara određene ovim Planom, Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu<sup>1</sup> (u daljem tekstu: Zakon) i drugim propisima i tehničkim normativima, kao i mjere zaštite koje odrede državni organi nadležni za poslove zaštite od požara, obavezno se sprovode u objektu Društvenog doma, što je u sastavu redovnog izvršavanja radnih poslova i zadataka.
5. Operativno taktički plan gašenja požara sastavni je dio Plana zaštite od požara.
6. Uprava Društvenog doma, u skladu sa Zakonom i ovim Planom, donosi opšta akta i programe u vezi sa sprovođenjem i unapređenjem zaštite od požara i eksplozije, te putem organa, službi i odgovornih zaposlenika vrši kontrolu sprovođenja Plana i programa mjera i aktivnosti iz djelokruga zaštite od požara.
7. Opštim aktom (Pravilnikom o zaštiti od požara) Ustanove, iz člana 24 Zakona, utvrđuju se naročito zadaci na poduzimanju mjera kojima će se spriječiti nastanak požara i eksplozije i njegove štetne posljedice, i odgovornost rukovodećih i drugih zaposlenika, a naročito odgovornost zaposlenika u okviru njihovog djelokruga rada.
8. Opštim aktom utvrđuju se prostori i radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi i radni zadaci sa povećanim opasnostima od požara i eksplozije.
9. U prostorijama i na mjestima sa povećanom opasnosti po nastanak požara ili eksplozije moraju se poduzimati posebne mjere zaštite, u skladu sa planom i tehničkim propisima.
10. Odgovornom zaposleniku iz člana 24. Stav 1, tačka 6 Zakona, u čijem djelokrugu rada su poslovi i zadaci zaštite od požara, opštim aktom o zaštiti od požara utvrdit će se obaveze i odgovornost u pogledu primjene mjera zaštite od požara koje se odnose na izvršenje radnih poslova i zadataka: u tekućem održavanju radnih prostora i objekata, tehnološkog procesa iz osnovne djelatnosti objekta u vlasništvu, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata i uređaja, instalacija i opreme.
11. Odgovorno lice organizuje zaštitu od požara i stara se o uspješnom sprovođenju propisanih mjera zaštite kao i o njenom unapređenju.
12. Zadaci iz prethodnog stava podrazumijevaju:
- briga o pravovremenom i pravilnom vršenju poslova i radnih zadataka iz djelokruga zaštite od požara i eksplozije.

---

<sup>1</sup> Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene Novine F BiH" br. 64/09)

- donošenje planova i programa mjera i aktivnosti iz djelokruga zaštite od požara.
- koordiniranje i usmjeravanje ovih aktivnosti.
- ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika koji tu kontrolu vrše.

## **II.2. ORGANIZIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA**

1. Organiziranje i sprovođenje zaštite od požara u Društvenom domu se na osnovu Plana zaštite od požara, Pravilnika o zaštiti od požara, Zakona i propisa iz oblasti zaštite od požara, kao i drugih opštih akata.
2. Opšti akt (Pravilnik o zaštiti od požara), u smislu prethodnog stava usklađuje se sa ovim Planom.
3. Organiziranje zaštite od požara i eksplozije u privrednom društvu obezbjeđuje se:
  - organiziranjem vršenja preventivnih poslova zaštite od požara i eksplozije.
  - organiziranjem obrazovnih akcija iz domena zaštite od požara i eksplozije i redovne provjere stečenih znanja.
  - organiziranjem stručne unutarnje kontrole sprovođenja mjera zaštite od požara i eksplozije i
  - organizovanjem povremene stručne komisije za rješavanje problema iz oblasti zaštite od požara i eksplozije.
4. Sprovođenje mjera zaštite od požara vrši se prvenstveno na svakom radnom mjestu u okviru obavljanja poslova i zadataka na koje su zaposlenici raspoređeni.
5. Pravilnikom o zaštiti od požara utvrdit će se mjere i radnje u vezi sprovođenja zaštite od požara za svako radno mjesto ili grupu srodnih poslova.
6. Programom obrazovnih aktivnosti obezbijedit će se upoznavanje svih zaposlenih sa opasnostima od požara vezanim za poslove i zadatke na koje je zaposlenik raspoređen, kao i sredstvima za gašenje požara, praktičnom upotrebom aparata za gašenje početnih požara, uređaja, opreme, te opasnostima i mjerama zaštite u sprovođenju akcije gašenja požara, a sve u skladu sa Programom<sup>2</sup>.
7. Rukovodeći zaposlenici i zaposlenici sa posebnim ovlaštenjima, svaki u svom djelokrugu rada, odgovorni su za organiziranje i sprovođenje zaštite od požara, naročito za primjenu propisanih i naloženih mjera, održavanje i ispravnost kao i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara, kao i upoznavanje zaposlenika sa opasnostima od požara.

## **II.3. OBRAZOVNE AKTIVNOSTI**

Obrazovne aktivnosti organizuju se u skladu sa Programom obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara, te Programom polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu.

1. Obrazovna aktivnost prvenstveno obuhvata:
  - stručno obrazovanje rukovodnih kadrova.

---

<sup>2</sup> Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“ br. 59/10)

- stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koji obavljaju poslove zaštite od požara, a koji su odgovorni za sprovođenje i unapređenje zaštite od požara.
  - upoznavanje zaposlenih sa opasnostima od požara vezanim za rad na poslovima i zadacima na koje su raspoređeni, kao i sa mjerama i sredstvima za zaštitu i gašenje požara, praktičnom upotrebom aparata za početno gašenje požara, te sa materijalnom i drugom odgovornošću za slučajeve nepridržavanja utvrđenih mjera zaštite od požara, a sve u skladu sa člankom 128 Zakona.
  - redovnu provjeru znanja stečenih u obrazovnim aktivnostima.
2. Obrazovne aktivnosti iz domena zaštite od požara i eksplozije i provjera stečenog znanja može se povjeriti isključivo stručnim i ovlaštenim organizacijama ili licima iz članka 128, stav 4 Zakona.
3. Provjera stečenog znanja vrši se pismenim testom.
4. Dokumentacija o provedenoj obuci čuva se u skladu sa propisima, koji regulišu oblast čuvanja arhivske dokumentacije.

#### **II.4. FINANSIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA**

1. Sredstva za finansiranje sprovođenja i unapređenja zaštite od požara obezbjeđuje Društveni dom, u skladu sa opštim aktom koji donosi u okviru potreba iz djelokruga zaštite od požara.
2. Društveni dom obezbjeđuje sredstva za:
- redovno obavljanje poslova zaštite od požara, koje sprovode stručne službe i odgovorni zaposlenici.
  - nabavku opreme i sredstava za zaštitu i gašenje požara.
  - školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, koji je kao odgovorno lice, obavezan starati se o sprovođenju i unapređenju zaštite od požara ili kontroli sprovođenja istih.
  - obučavanje i upoznavanje zaposlenika sa opasnostima vezanim za: rad na poslovima i radnim zadacima na koje su raspoređeni, mjerama i sredstvima za zaštitu i gašenje požara, praktičnom upotrebom aparata za početno gašenje požara, kao i materijalnom i drugom odgovornošću zaposlenika zbog nepridržavanja propisanih i opštim aktom utvrđenih mjera zaštite od požara.
  - druge potrebe zaštite od požara.

#### **II.5. KONTROLA SPROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

1. Stručnu unutrašnju kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara određenih Zakonom i Planom, kao i sprovođenja tehničkih normativa i standarda iz domena zaštite od požara i eksplozije, obavlja stručno tijelo koje je utvrđeno Pravilnikom o zaštiti od požara za Ustavu SD Konjic.
2. Stručna unutrašnja kontrola vrši se u skladu sa planom, smjernicama, zaključcima i važećim opštim aktima organa upravljanja Društvenog doma.

3. O svom radu i zapažanjima, stručno tijelo iz tačke 1 ovog poglavlja, sačinjava izvještaj i najmanje jednom godišnje ga dostavlja Upravi Društvenog doma.
4. Sastavni dio ovih izvještaja su prijedlozi za uspješno sprovođenje i unapređenje zaštite od požara i otklanjanje uočenih nedostataka.

## **II.6. OBJEKTI I PROSTORI**

Ovim Planom zaštite od požara obuhvaćen je objekat Društvenog doma u Konjicu, smješten na adresi Varda bbu Konjicu, prema Procjeni ugroženosti od požara.

## **III. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA**

U predstojećim poglavljima će biti razmatrane Operativno taktičke mjere i radnje koje je neophodno preduzimati u uslovima pojave požara te razrađene obaveze odgovornih lica kao i svakog uopslenika u uslovima nastanka požara.

Unutar Društvenog doma treba da postoji odgovorno lice iz člana 24. Stav 1. Tačka 6. Zakona u čijem je djelokrugu rada i aspekt zaštite od požara čije su dužnosti i odgovornosti kao i stručna sprema detaljno razrađeni u Pravilniku o zaštiti od požara.

Jedan od njegovih zadataka je obezbjeđenje kao i praćenje stanja zaštite od požara, kontrola sprovođenja propisanih i određenih mjera i radnji zaštite od požara, nabavka opreme i sredstava za zaštitu i gašenje požara i održavanje istih u pripravnosti.

### **III.1. MJESNA VATROGASNA JEDINICA**

U slučaju nastanka požara većih razmjera od početnih u pomoć se poziva Profesionalna vatrogasna brigada HNK smještena u Konjicu (u daljem tekstu: PVB), pozivom na broj telefina 123. PVB posjeduje kvalifikovano ljudstvo, opremu i sredstva koja su potrebna za gašenje požara i spasavanje imovine i lica na objektima ove namjene.

Pored vatrogasne jedinice o nastanku požara potrebno je obavjestiti odgovarajuću službu nedležne elektro distribucije, policije, hitne medicinske pomoći.

Brojevi telefona za ove pozive moraju biti vidno istaknuti u svakom uredu kao i na glavnom ulazu/izlazu iz objekta Društvenog doma i pred evakuacionih izlaza.

#### **III.1.a. STEPEN MOBILNOSTI I BRZINA DOLASKA JEDINICE VATROGASNE BRIGADE**

Stepen obučenosti vatrogasaca utiče na stepen mobilnosti i brzinu dolaska jedinice vatrogasne brigade. Naravno, vrijeme dolaska jedinice PVB zavisi od udaljenosti objekta na kojem je neophodna njihova intervencija.

Najbliža jedinica PVB HNK smještena na teritoriji Općine Konjic locirana je u ulici Donje polje br. 42 u Konjicu na udaljenosti oko 2800 m od tretiranog objekta.

U PVB je organizovano stalno dežurstvo. Vatrogasna brigada HNK smještena u Konjicu raspolaže sa najsavremenijom tehnikom i dovoljnom količinom svih vrsta sredstava za gašenje požara na objektima. Vrijeme potrebno za intervenciju jedinice PVB HNK dato je u jednom od poglavlja iz Procjene ugroženosti od požara i ono iznosi 8 - 10 minuta od momenta dojava požara.

#### IV. POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA

##### IV.1. MJESTO I NAČIN PRIJEMA SIGNALA I INFORMACIJE O NASTALOM POŽARU

Planom zaštite od požara predviđa se ugradnja sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u skladu sa Procjenom ugroženosti od požara.

Sistem treba da pokriva cijelu površinu objekta i svih njegovih pripadajućih prostorija.

Poželjno je da se sistem uveže sa nekom od Agencija za tehničku i fizičku zaštitu.

Ukoliko je do požara došlo u toku radnog vremena, svako lice koje je primjetilo požar dužno je odmah pozivom na broj telefona 123 pozvati PVB HNK. Pri tome je dužno dati odgovore na određeni broj pitanja koja će mu biti postavljena u cilju identifikacije te stvaranje baze osnovnih podataka o objektu koji je zahvaćen požarom, mjestu nastanka i eventualno broju ljudi koji su ugroženi požarom. Pogrešna informacija o nastanku požara (dezinformacija) je krivično djelo.

Van radnog vremena signal o postojanju požara će biti primljen u nadzornom centru **Agencije za tehničku zaštitu** u kome postoji 24-satno dežurstvo. Dežurna osoba dužna je odmah da provjeri signal dojave požara i po saznanju da se radi o stvarnom požaru, dužna je da odmah obavjesti PVB o požaru na tom objektu.

U slučaju potvrde informacije ili ličnog saznanja o postojanju požara, svako lice koje raspolaže tim saznanjem ili informacijom o tome obavještava:

- Profesionalnu vatrogasnu brigadu HNK na telefon: 123
- Policiju HNK na telefon 122
- Hitnu medicinsku pomoć na telefon 124
- Dežurna služba Elektrodistribucije HNK u Konjicu: 0 080 020 136
- Odgovorno lice unutar Društvenog doma, (tel: br. -----),

Odmah po obavještavanju relevantnih službi o nastalom požaru, zaposlenici (ukoliko je do požara došlo u toku radnog vremena) pristupaju gašenju. Najefikasnije je dejstvo mlazom suhog praha tipa ABC.

Do dolaska jedinice vatrogasne brigade akcijom gašenja požara u toku radnog vremena rukovodi poslovođa, a van radnog vremena lice iz **Agencije za tehničku zaštitu** koje je utvrdilo postojanje požara i dojavilo tu informaciju jedinici PVB.

Do dolaska jedinice vatrogasne brigade vrše se dalje radnje kao:

- isključenje dotoka električne energije na najbližem razvodnom ormaru;
- uklanjanje se kako gorive tako i negorive materije (predmeti), koji bi uticali na širenje požara i otežavali akciju gašenja požara.
- organizovano se pristupa evakuaciji ljudi, dokumentacije i imovine.
- vršiti dalje gašenje požara do dolaska prve navalne grupe vatrogasne jedinice.

##### IV.1.a. OBAVEZE U POSTUPANJU, KOMANDOVANJU I OVLAŠTENJA UČESNIKA U PRIMANJU OBAVIJESTI O POŽARU I DALJNJIH AKTIVNOSTIMA AKCIJE GAŠENJA

Vatrogasna brigada HNK mora biti spremna za gašenje požara klasa A i B na ovom objektu. U svim prostorima moguć je požar klase A pri čemu se misli i na požar električnih instalacija i uređaja te požar klase B zbog prisustva zapaljivih tečnosti (acetona i druga kozmetička sredstva na bazi acetona i alkohola namijenjena čišćenju i održavanju higijene objekta).

Po dolasku prve navalne grupe vatrogasne brigade rukovodiocu akcije gašenja požara daju se slijedeći podaci: koja je površina požara, koje su sve materije u požaru odnosno koji prostori su zahvaćeni požarom. Rukovodilac akcije gašenja požara vatrogasne brigade poduzima dalje akcije i radnje, a sve u cilju gašenja požara, spašavanja ljudi, opreme i dokumentacije. Rukovodilac akcije gašenja požara je najodgovornije lice u akciji gašenja i sve radnje i operacije se moraju njemu prijaviti i on ih mora odobriti. Rukovodilac akcije gašenja procjenjuje situaciju o obimu požara i donosi odluku o eventualnom angažmanu dodatnih snaga (tehničkih i ljudskih).

#### IV.1.b. SISTEM VEZA (RADIO I TELEFONSKI SISTEM) ZA POZIVANJE SVIH UČESNIKA U GAŠENJU POŽARA

Planom zaštite od požara HNK predviđeno je da profesionalna vatrogasna brigada ima sistem koji automatski registruje sve potvrđene signale dojave požara na svakom objektu koji je štićen sistemima automatske dojave požara. Ukoliko taj sistem nije u funkciji, neophodno je da funkcioniše sistem telefonskih veza i radio veza. Za dojavu požara sa požarom zahvaćenog objekta dovoljno je posjedovati kvalitetne telefonske linije kao najpouzdaniji oblik veza i pri tome koristiti gore navedene telefonske brojeve.

Sve relevantne službe koje moraju biti uključene u akciju gašenja požara i pružanje odgovarajuće pomoći u tim okolnostima imaju razrađen sistem radio-veza te oni međusobno mogu komunicirati, bez unošenja relevantnih radiofrekventnih podataka u ovaj Plan, kako ne bi došlo do njihove zloupotrebe.

#### IV.1.c. OBAVJEŠTENJA O POŽARU I DALJNJOJ ORGANIZACIJI AKCIJE GAŠENJA POŽARA

Rukovodilac akcije gašenja još jednom provjerava da li su o požaru obavještene relevantne službe. Kod isključenja energenata i postrojenja za snabdjevanje objekta energentima, provjerava da to slučajno ne rade neovlaštena lica. Tek kada utvrdi da je lice ovlašteno i kvalifikovano može mu dozvoliti da pristupi isključenju i to na način kako je to opisano u poglavljima koja se odnose na postupak u slučaju požara na gasnom vodu odnosno postupak u slučaju požara na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima.

Rukovodilac akcije gašenja procjenjuje koja sredstva i medije treba upotrijebiti u akciji gašenja požara u određenom prostoru.

#### IV.1.d. NAČIN UKLJUČIVANJA SLUŽBE ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI

Među ostalim relevantnim službama koje moraju biti obavještene o nastanku požara je i služba Hitne medicinske pomoći. Ova služba mora biti kadrovski i tehnički osposobljena da pruži hitnu medicinsku pomoć unesrećenima od požara, te da ih po potrebi prebaci u najbližu kliničku ustanovu na dalju obradu i postupanje.

Po dolasku ekipe ove službe na objekat koji je zahvaćen požarom, odmah stupa u kontakt sa rukovodiocem akcije gašenja požara radi prijema informacija o eventualno nastradalima u požaru, njihovoj lokaciji, broju, te eventualno o tom da li su pored dimnih gasova i visoke temperature i plamena, mogli biti izloženi i nekim drugim uticajima (otrovni gasovi i slično). Lica koja su unesrećena u požaru moraju odmah zbrinjavati na način da i sami ne budu prekomjerno ugroženi tom intervencijom. Pripadnici ove službe po potrebi obavještavaju svoju službu o slanju dodatnih snaga i obezbjeđenju mjesta u najbližim kliničkim ustanovama o mogućnosti prijema pacijenata koji su stradali u požaru. U tom slučaju moraju biti spremni da daju informacije o stepenu ugroženosti tih lica i opasnostima kojima su bili izloženi dejstvom požara.

Ekipa službe hitne medicinske pomoći ostaje na licu mjesta sve dok požar ne bude lokalizovan odnosno dok rukovodilac akcije gašenje ne potvrdi da njihov dalji nagažman nije potreban.

#### IV.1.e. BROJNO STANJE VLASTITIH JEDINICA ZA GAŠENJE POŽARA

Kako Društveni dom Konjic ne raspolaže svojom vatrogasnom jedinicom, to znači da će u postupku gašenja početnog požara učestvovati svi uposlenici i posjetioci koji se u tom momentu nađu u objektu, a da njihov život pri tome nije ugrožen i kako je to opisano u prethodnim poglavljima. To je između ostalog i njihova zakonska obaveza.

#### IV.1.f. ORGANIZACIJA I NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U INTERVENCIJU

Nakon prijema informacije o dojavi požara na konkretnom objektu, dežurna služba distributera energenata se odmah i bez odlaganja upućuje prema požarom zahvaćenom objektu. Kod dolaska na objekat dužna se predstaviti i odmah stupiti u kontakt sa rukovodiocem akcije gašenja požara. On je dužan da im saopšti informaciju da li su požarom zahvaćena postojenja kojima oni gazduju (priključna NN mreža, razvodni ormar). Nakon prijema osnovnih informacija, sa rukovodiocem akcije gašenja utvrđuju potrebu isključenja „svojih“ postrojenja i instalacija te red prioriteta u tom slučaju. Ukoliko ulaze u požarom zahvaćeni objekat onda moraju obavezno biti u pratnji bar jednog vatrogasca koji je opremljen sredstvima i medijima za gašenje požara one klase koji se očekuje u njima.

Nakon završene intervencije pripadnici ekipa koji su učestvovali u intervenciji dužni su sačiniti izvještaje o tome u kakvom su stanju zatekli navedena postrojenja, uređaje i instalacije, da li je dotok medija i energenata bio ranije prekinut i ako jeste da li je to bilo urađeno u skladu sa propisima, da li je ta intervencija mogla izazvati negativne posledice po ljude i objekat i koje.

### **IV.2. POŽARI KARAKTERISTIČNIH PROSTORA I POSTROJENJA**

U predmetnom objektu ne postoje prostori koji su karakteristični po klasi požara i tehnološkim izvorima opasnosti od pojave i širenja požara izuzev ranije navedenih. Svi ovi prostori i prisutni izvori opasnosti su karakteristični za objekte ove namjene.

Objekat posjeduje kotlovnici na drveni pelet koju je potrebno odvojiti u zaseban požarni sektor, takođe prostorija sa klima komorama treba činiti posaban požarni sektor.

U svim ostalim prostorima postoji opasnost od požara klase A, tj. požara čvrstih materija.

Za spriječavanje svih akcidentnih situacija od izuzetne je važnosti redovno održavanje ispravnosti svih uređaja i instalacija i njihovo redovno servisiranje i pravilno održavanje u skladu sa odredbama iz Procjene Ugroženosti. Također svi uposlenici trebaju biti upoznati sa pozicijom glavnih prekidača za isključenje dotoka električne energije u objekat.

U slučaju požara u objektu, prije nego dođe do planskog isključenja elektropostrojenja, prvo treba ocijeniti da li je to isključenje neophodno. Obzirom na broj uposlenika i maksimalno mogući broj posjetilaca i vjerovatnoću da su se svi pravovremeno evakuisali iz objekta i nepostojanje tehnoloških i drugih postrojenja i uređaja čije je funkcionisanje u uslovima požara neophodno, može se konstatovati da isključenje električne energije u objektu koji je zahvaćen požarom opravdano.

Ovom Procjenom se konstatuje da se odmah po potvrdi izbijanja požara može isključiti dotok električne energije sa mrežnog napajanja kako postrojenja i instalacije koje u uslovima požara nisu

u radu a bile bi pod naponom, ne bi bili mjesta nastanka kratkih spojeva i na taj način doprinijeli brzini širenja požara.

Interventne jedinice distributera energenata će ocijeniti da li je neophodno isključiti dovod električne energije sa trafostanice do objekta.

#### IV.2.a. PROSTORI ILI POSTROJENJA U KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI EKSPLOZIJA KAO POSLEDICA POŽARA

Unutar objekta ne postoje prostori unutar kojih se očekuje pojava eksplozije u slučaju nastanka požara.

#### IV.2.b. PROSTORI U KOJIMA SE NALAZE IZVORI RADIOAKTIVNIH I DRUGIH OPASNIH I OTROVNIH MATERIJ, TE POSTUPCI KOJI SE PREDUZIMAJU U SLUČAJU POŽARA

Društveni dom ne posjeduje prostore ove namjene niti su to prostori koji se smiju naći u objektima ove namjene, te se ovim Planom ne propisuju mjere zaštite od požara za ovakve izvore opasnosti.

#### IV.2.c. POSTUPCI PRI GAŠENJU POŽANA NA ELEKTRO-ENERGESKIM POSTROJENIMA I UREĐAJIMA

Za gašenje požara na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima smiju se po pravilu primjenjivati samo oni pokretni aparati i sprave čije sredstvo upotrijebljeno za gašenje nije električno provodno, štetno za električne uređaje i opasno po zdravlje.

Svi pokretni aparati i sprave za gašenje koji se smiju upotrebljavati za gašenje požara električnih uređaja pod naponom, moraju biti jednoobrazno i upadljivo označeni natpisom:

**„UPOTREBA DOZVOLJENA ZA GAŠENJE POD NAPONOM“.**

Aparati i uređaji za gašenje požara kod kojih je sredstvo za gašenje električno provodno, ne smiju biti smješteni neposredno uz električne uređaje i postrojenja.

Za gašenje manjih požara na tlu (na primjer: manjih količina zapaljivih tečnosti, kablova i sl.) može se, uz ostale odgovarajuće sprave i sredstva, upotrijebiti i suhi pijesak.

Pijesak treba čuvati na određenim mjestima i u odgovarajućim sudovima, zajedno sa pripadajućom lopatom.

Pijesak može poslužiti i za podizanje manjih nasipa radi sprečavanja širenja različenih zapaljivih tečnosti (npr. trafo ulje).

Stoga, čim vatrodoljavni sistem dojavu požar, ili se na bilo koji drugi način utvrdi da je na dijelovima objekta došlo do opasnosti od pojave požara, treba i sve ostale postojeće uređaje, sprave i opremu za gašenje požara odmah pripremiti za upotrebu. Prema prilikama oni će se upotrijebiti kako za zaštitu odnosno gašenje susjednih požarom ugroženih dijelova postrojenja, tako i za ugašivanje požarnih žarišta. U slučaju većih požara na električnim uređajima potrebna je saradnja stručnjaka za elektroenergetska postrojenja i vatrogasnih jedinica.

Korisnici elektroenergetskih postrojenja dužni su u tom cilju nadležnim vatrogasnim jedinicama saopštiti imena lica sa kojima treba da uspostave vezu u ovakvim slučajevima. Određena stručna lica za elektroenergetska postrojenja moraju biti prisutna na mjestu gašenja požara.

Manipulisanje električnim uređajima i postrojenjima od strane nepozvanih i nestručnih lica mora se bezuslovno spriječiti. Potrebne radove na tim uređajima u slučaju požara smije jedino vršiti ovlašteno osoblje, a samo u slučaju nužde za to obučeni pripadnici vatrogasnih jedinica.

Uključivati i isključivati uređaje visokog napona ili na njima obavljati bilo koje druge manipulacije, smiju jedino za to određena stručna lica dotičnog elektroenergetskog postrojenja.

O svim intervencijama vatrogasne jedinice na elektroenergetskim postrojenjima mora se odmah, još u roku intervencije obavijestiti korisnik elektroenergetskih postrojenja.

U slučaju pojave požara u postrojenjima za proizvodnju i raspodjelu električne energije, isključuju se po pravilu samo oni dijelovi koji su vatrom zahvaćeni ili neposredno ugroženi.

Isključenje treba po mogućnosti što više ograničiti.

Kod potrošača električne energije treba po pravilu isključiti sve požarom zahvaćene ili ugrožene uređaje za potrošnju električne energije.

Prilikom isključenja treba voditi računa o tome da se ostavi u pogonu rasvjeta, da bi se olakšala intervencija gašenja požara.

Isključenje se mora po mogućnosti izvršiti na normalan način. Bez naročite potrebe ne smiju se sjeći vodovi.

Spajanje vodova pod naponom sa zemljom ili njihovo kratko spajanje mora se smatrati izuzetnom krajnjom mjerom, tj. takvom mjerom koja se s obzirom na opasnost za onoga koji je sprovodi smije primjenjivati samo kad su neposredno ugroženi ljudski životi i to uz najveći oprez i od strane veoma iskusnih lica.

Kratko spajanje vodova visokog napona ili njihovo spajanje sa zemljom vatrogascima je zabranjeno.

Požarom oštećene i razorene dijelove električnih uređaja treba što prije isključiti.

Po završenom gašenju požara pristup zgarištu nestručnim licima može se dozvoliti tek kada se utvrdi da su svi požarom oštećeni ili razoreni električni uređaji potpuno isključeni.

Požarom oštećeni električni uređaji smiju se ponovo staviti u redovan pogon tek pošto su dovedeni u stanje koje odgovara tehničkim propisima za izvođenje odgovarajućih postrojenja.

Ručno gašenje električnih uređaja pod naponom na bilo koji način i bilo kojim sredstvima treba izbjegavati.

Prije gašenja požara treba požarom zahvaćene električne uređaje visokog napona prethodno isključiti.

Pri gašenju požara u blizini električnih uređaja sredstvima koja su električno provodna potrebna je najveća pažnja da lica koja gase ne bi neposredno ili putem mlaza došla u dodir sa predmetima pod naponom.

Ukoliko postoji opasnost od napona, uređaj se mora isključiti.

Stoga u ovakvim slučajevima treba izbjegavati gašenje punim mlazom, a ako se radi o uređajima visokog napona treba pri tome održavati rastojanje od najmanje 15 m između mlaznice i najbliže tačke pod visokim naponom. Isti je slučaj prilikom gašenja pjenom zapaljenog ulja razlivenog u blizini uljnih transformatora ili prekidača. Prilikom rukovanja vatrogasnim ljestvama i rada sa njima treba paziti da se ne uspostavi dodir sa nadzemnim elektroenergetskim vodovima, odnosno da se oni ne prekinu.

#### IV.2.c.i      Postupci gašenja požara elektroinstalacija i uređaja u prostorijama

U slučaju opasnosti od izbijanja požara, treba prema postojećim mogućnostima, prostoriju ispuniti ugljen-dioksidom ili prahom za gašenje požara. Pri tome treba prethodno zatvoriti sve otvore na dotičnoj prostoriji.

Vatrom zahvaćene ili neposredno ugrožene dijelove instalacija treba odmah isključiti.

Zaporne naprave za ispuštanje ulja treba otvoriti.

Pri pojavi požara koji se još nije razbuktao (požar u začetku), treba požar gasiti ručnim ili prevoznim aparatima koji su punjeni električno neprovodnim sredstvima (CO<sub>2</sub> i S ).

U malim i slabo provjetrenim prostorijama treba, pri tome upotrijebiti maske i slična zaštitna sredstva.

Ako je požar dobio veće razmjere, a za njegovo savladavanje ne stoje na raspolaganju odgovarajuća sredstva, treba pokušati spriječiti dotok svježeg vazduha u prostoriju (zatvaranjem otvora).

Prostorija se može otvoriti tek kad se njena unutrašnjost dovoljno ohladi. Kad je postrojenje potpuno isključeno, može se gasiti ostalim raspoloživim sredstvima (hidranti i sl.).

#### **IV.3. POSTUPAK POSLE GAŠENJA POŽARA**

Po završenom gašenju požara na mjestu požara se određuje dežurstvo jednog ili više ljudi iz sastava vatrogasne jedinice. Dežurstvo traje sve dok se ne utvrdi da ne postoji opasnost od nove pojave požara, a ako je požar gašen u kasnim popodnevnim satima ili noću, onda se dežurstvo mora osigurati do ujutro, tj. do dolaska jutarnje smjene. Dežurno osoblje mora biti snabdjeveno odgovarajućom vatrogasnom opremom.

Rukovodilac akcije gašenja požara organizuje dalje čišćenje i dovođenje u ispravno stanje upotrijebljene opreme za gašenje. Opremu koja se ne može brzo popraviti treba zamijeniti rezervnom.

Treba nastojati da se sačuvaju tragovi požara koji će nadležnom stručnom timu, u skladu sa postojećim zakonima, omogućiti i olakšati utvrđivanje uzroka požara.

#### **V. ZAKLJUČAK IZ PROCJENE UGROŽENOSTI – POSTUPANJE U PLANU**

- Ocjenjuje se da su osnovni izvori opasnosti po nastanak i širenje požara električne instalacije, postrojenje za pripremu tople vode- kotlovnica kao i eneterijerski materijali i postrojenja jake struje.
- Električne i gromobranske instalacije nisu ispitane kod ovlaštene organizacije. Iste je potrebno ispitati i otkloniti eventualne nedostatke.
- Objekat nije pokriven sistemom automatskog otkrivanja i dojave požara. Isti je potrebno isprojektovati u skladu sa tehničkim propisima i izvesti na objektu.
- Prostor Društvenog doma potrebno je pokriti sa Panik rasvjetom u fukciji markacije evakuacionih izlaza.
- Osposobiti hidrantsku mrežu za gašenje požara (servis, nabavka opreme i sl.) te izvršiti ispitivanje o ispravnosti i funkcionalnosti iste.
- Objekat nije opremljen sa dovoljnim brojem aparata za početno gašenje požara. Neophodna je nabavka novih aparata koji moraju biti pregledani kod ovlaštene organizacije i o čemu mora postojati zapisnik o ispitivanju. Pozicija aparata data u grafičkom dijelu Plana Zop-a.
- Lokacija objekta sa aspekta udaljenosti od drugih objekata i mogućnosti širenja požara sa objekta na objekat, - Zadovoljava.
- Mogućnosti brze intervencije jedinice vatrogasne brigade – Zadovoljava;
- Namjena i dispozicija objekta je u cjelosti u skladu sa Regulacionim Planom – Zadovoljava;

- U objektu se ne koriste prostori i njegovi sadržaji drugačije nego je to uobičajeno za objekte ove namjene; Svi sadržaji po svojoj dispoziciji su dostupni za intervenciju jedinice vatrogasne brigade, što znači da namjena i dispozicija objekta zadovoljava propise zaštite od požara.
- Konstrukcija ima otpornosti prema požaru 90 minuta – Zadovoljava.
- U skladu sa navodima iz poglavlja koje se odnosi na kategorizaciju objekta u skladu sa namjenom i izvorima opasnosti od pojave požara, prema čemu je objekat svrstan u kategoriju PU2, ovo prema navedenom Pravilniku<sup>3</sup> znači da u ovom objektu moraju biti provedene sve radnje iz članova 9, 10 i 11 ovog Pravilnika u pogledu Organizaciono-planskih, arhitektonsko-građevniskih i tehničko-tehnoloških mjera zaštite od požara.
- Odvođenje dima i toplote iz objekta riješeno je preko otvora na fasadi objekta.
- Evakuacija iz objekta Društvenog doma je riješena efikasno. Horizontalni putevi evakuacije su pregledni, uglavnom neizlomljeni.

Broj:

Društveni dom Konjic

Konjic, \_\_\_\_ . 12. 2025. godine

\_\_\_\_\_

---

<sup>3</sup> Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara ("Službene novine F BiH" br. 79/11)

## VI. LITERATURA I TEHNIČKI PROPISI

Pri izradi ovog Plana zaštite od požara korišteni su slijedeći propisi, standardi, normativi, smjernice i stručna literatura:

1. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" br 2/06, 72/07, 32/08, 4/10 i 13/10),
2. Zakon o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 19/2001),
3. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list R BiH" br. 2/92),
4. Zakon o potvrđivanju Uredbi sa zakonskom snagom ("Službeni list R BiH" br. 13/93),
5. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine F BiH" br. 64/09),
6. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog Kantona („Službene novine HNK br. 3/23),
7. Zakon o zaštiti na radu ("Službene novine FBiH" br. 79/20),
8. Zakon o zaštiti okoliša F BiH ("Službene novine F BiH" br. 33/03),
9. Zakon o mjernim jednicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 19/2001),
10. Zakon o vodama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/06),
11. Zakon o zaštiti voda F BiH ("Službene novine F BiH" br. 33/03),
12. Zakon o zaštiti od buke ("Službene novine Federacije BiH" br. 110/12),
13. Zakon o građevinskim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH" br. 78/09),
14. Metodologija za izradu Procjene ugroženosti od požara (Sl. novine FBiH, br. 8/11),
15. Metodologija za izradu Procjene ugroženosti od požara u HNK (Narodne novine HNK br. 17/25),
16. Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, gradnju, pogon i održavanje gasnih kotlovnica ("Službeni list SFRJ" br. 10/90, 52/90 i "Službene novine F BiH" br. 26/97),
17. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik ("Službene novine F BiH" br. 50/07),
18. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik ("Službene novine F BiH" br. 50/07),
19. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" br. 53/88 i 55/08),
20. Tehnički propisi o gromobranima ("Službeni list SFRJ" br. 13/68),
21. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Službeni list SFRJ" br. 62/73),
22. Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja ("Službene novine F BiH" br. 46/11)
23. Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara ("Službene novine F BiH" br. 79/11)
24. Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu ("Službene novine F BiH" br. 86/11),
25. Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara ("Službene novine F BiH" br. 81/11),
26. Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službene novine F BiH" br. 86/11)
27. Pravilnik osmještaju i držanju ulja za loženje ("Službeni list SFRJ", br. 45/67),
28. Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti ("Službeni list SFRJ", br. 20/71 i 23/71).
29. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti ("Službeni list SFRJ" br. 44/83 i 60/86),
30. Pravilnikom o tehničkim normativima za sisteme ventilacije ili klimatizacije ("Službeni list SFRJ", br. 38/89),
31. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Službeni list SFRJ" br. 4/74)
32. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica ("Službeni list SFRJ" br. 13/78)
33. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru ("Službeni list SFRJ" br. 45/83)

34. Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama ("Službene novine F BiH" br. 70/12),
35. Pravilnik o tehničkim svojstvima za cimente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 38/08)
36. Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama ("Službene novine FBiH" br. 49/08 ),
37. Pravilnik o tehničkim svojstvima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 69/08),
38. Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 86/08),
39. Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata ("Službene novine FBiH" br. 6/09),
40. Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju ("Službene novine FBiH", br. 23/09),
41. Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama ("Službene novine FBiH", br. 49/09),
42. Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina ("Službene novine FBiH, br. 49/09),
43. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije ("Službene novine FBiH", br. 49/09),
44. Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ("Službene novine FBiH" br. 60/09)
45. Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne prostorije i radne prostore ("Službeni list SR BiH" br. 5/88)
46. Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama ("Službeni list SFRJ" br. 29/71)
47. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu ("Službeni list SFRJ" br. 42/68),
48. Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu ("Službeni list SFRJ" br. 21/90“),
49. Pravilnik o tehničkim normativima za za projektovanje i izradu instalacija vodovoda i kanalizacije ("Službeni list SFRJ" br. 12/74“)
50. Pravilnik o tehničkim normativima za pumpe i kompresore ("Službeni list SFRJ" br. 32/74),
51. Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije ("Službene novine F BiH" br 33/10),
52. Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine F BiH" br 48/09 i 75/09),
53. Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08 )
54. Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjanim tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09),
55. Uredba o ispuštanju otpadnih voda u prirodne recipiente iz sistema javne kanalizacije ("Službene novine F BiH" br. 4/12),
56. "Taktika gašenja požara", Inž.Bлагоје Илић, Vatrogasni savez Srbije,
57. "Zaštita od požara i eksplozije" Dr.Dragoljub Stojanović, Sarajevo 1988,
58. "Hemijske štetnosti" Gordana Delez,dipl.inž., Vlasta Obuljen,dipl.inž., Zagreb 1973,
59. "Požarna karakterizacija materijala i elemenata građevinskih konstrukcija", Dr.Esad Hadžiselimović, dipl.fiz.. Nikola Klent, dipl.inž.maš.,Sarajevo 1991.
60. IEC 79-10 (1995) Klasifikacija ugroženog prostora,
61. Bauordnung fur das land NordrheW-Westfalen-Landesbauordnong (Bau onw) 1995.
62. DIN 4102-1 Brandverhalten von baustoffen und bauteilen-baustoffe. Begriffe, Anforderungen und prufungen
63. DIN 4102-2 Bauteile
64. DIN 4102-3 Brandwande und nichttraagende aussenwande
65. DIN 4102- 4 Zusammenstellung und anwendung klassifizierter baustoffe.
66. DIN 4102-5 Feuerschutzabschlüsse, Abschlusse in fahrschachtwanden und gegen feuer widerstandfähige Verglasungen

67. Brandverhalten von bauteilen-abschlusskolloquium: bauwerke unter Brandeinwirkung-pehniscite  
Universität Bravnschweig 1987.
68. BAS EN 50014 / 1998,
69. BAS EN 50015 / 1998,
70. BAS EN 50016 / 1998,
71. BAS EN 50017 / 1998,
72. BAS EN 50018 / 1998,
73. BAS EN 50019 / 1998,
74. BAS EN 50020 / 1998,
75. BAS EN 50028 / 1998,
76. BAS EN 50033 / 1998
77. BAS EN 60079-10 / 1998,
78. BAS IEC 79-14 / 1998.
79. ISO 834: 1999
80. EN 1365: 2004
81. EN 1634: 2004
82. EN ISO 13501-1: 2002
83. EN 1182:2004
84. EN ISO 1716:2004
85. EN ISO 9239-1: 2004
86. EN ISO 11925-2: 2005

## **VII. GRAFIČKI PRILOZI**

1. Situacija, intervencija vatrogasnim vozilom
2. Osnova suterena
3. Osnova prizemlja
4. Osnova sprata